



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека

по Ненецкому автономному округу  
Авиаторов ул., д.7, г. Нарьян-Мар, 166000  
Тел/факс 4-21-58 E-mail: turpnao@atnet.ru

ОКПО 75033267, ОГРН 1058383000301 ИНН/КПП 2983002647/298301001

**Предписание об устранении выявленных нарушений  
заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ненецкому автономному округу**

11.02.2019 года

НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 7.  
(место выдачи предписания)

Заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу Брылёвой Светланой Владимировной при проведении внеплановой выездной проверки с «7» февраля 2019 года по «11» февраля 2019 года, по Распоряжению руководителя Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу Кирхар Н.В. № 4 от 5 февраля 2019 года в отношении юридического лица – государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Детский сад п. Харута», расположенного по адресу: 166747, НАО, п. Харута, ул. Советская, д. 24, ул. Набережная, д. 10 (пищеблок)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия:  
ст. 11, 24, ч. 3 ст. 39 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;  
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

**С целью устранения выявленных нарушений, предписываю:**

166747, НАО, п. Харута, ул. Советская, д. 24, групповые ячейки ГБДОУ НАО «Детский сад п. Харута»:

1. Обеспечить отделку стен в помещениях двух групповых ячеек в соответствии с требованиями п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
2. Обеспечить отделку полов без дефектов, щелей, деформаций допускающую обработку влажным способом и дезинфекцию в помещениях двух групповых ячеек. Основание: п. 5.5, СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. Обеспечить относительную влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей в пределах 40-60%. Основание: п. 8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. Обеспечить температуру воздуха в помещениях групповой для детей среднего, старшего и подготовительного возраста в соответствии с требованиями гигиенических нормативов. Основание: п. 8.7, приложение 3 СанПиН 2.4.1.3049-13.